

## Λίστα σφαλμάτων λέβητα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ	ΣΦΑΛΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
E010	Κίτρινο	εμπλοκή φλόγας/ηλεκτρονικό σφάλμα ACF	οριστικός
E011	Κίτρινο	παρασιτική φλόγα	μεταβατικό
E020	Κόκκινο	θερμοστάτης ορίου	οριστικός
E030	Κόκκινο	σφάλμα ανεμιστήρα	οριστικός
E040	Κίτρινο	μετατροπέας νερού – σύστημα πλήρωσης	οριστικός
E041	Κίτρινο	μετατροπέας νερού – σύστημα πλήρωσης	μεταβατικό
E042	Κίτρινο	σφάλμα μετατροπέα πίεσης νερού	οριστικός
E060	Κίτρινο	σφάλμα αισθητηρίου ζεστού νερού οικιακής χρήσης	μεταβατικό
E070	Κόκκινο	σφάλμα αισθητηρίου προσαγωγής υπερβολική θερμοκρασία αισθητηρίου προσαγωγής διαφορικός συναγερμός αισθητηρίου προσαγωγής /επιστροφής	μεταβατικό οριστικός οριστικός
E077	Κόκκινο	θερμοστάτης νερού κύριας ζώνης	μεταβατικό
E080	Κίτρινο	σφάλμα αισθητηρίου γραμμής επιστροφής υπερβολική θερμοκρασία αισθητηρίου γραμμής επιστροφής διαφορικός συναγερμός αισθητηρίου επιστροφής/προσαγωγής	μεταβατικό οριστικός οριστικός
E090	Κόκκινο	σφάλμα αισθητηρίου καυσαερίων υπερβολική θερμοκρασία αισθητηρίου καυσαερίων	μεταβατικό οριστικός
E091	Κίτρινο	καθαρίστε τον κύριο εναλλάκτη θερμότητας	μεταβατικό
--	Κίτρινο	πίεση νερού χαμηλή ελέγξτε το σύστημα	μεταβατικό
--	Κόκκινο	πίεση νερού υψηλή ελέγξτε το σύστημα	μεταβατικό
--	Κόκκινο	απώλεια επικοινωνίας πίνακα λέβητα	μεταβατικό
--	Κόκκινο	απώλεια επικοινωνίας BUS 485	μεταβατικό

## Λίστα σφαλμάτων καύσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ	ΣΦΑΛΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
E021	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	Αυτά είναι προσωρινοί συναγερμοί που, εάν εμφανιστούν 6 φορές σε μια ώρα, γίνονται οριστικοί. εμφανίζεται ο συναγερμός E097 και ακολουθείται από μετακυκλοφορία αέρα για 45 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση του συναγερμού πριν από το τέλος της μετακυκλοφορίας αέρα, εκτός εάν διακοπεί η τροφοδοσία του λέβητα.
E022	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	
E023	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	
E024	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	
E067	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	
E088	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	
E097	Κόκκινο	συναγερμός ιόντος	
E085	Κόκκινο	ανεπαρκής καύση	Αυτά είναι προσωρινοί συναγερμοί που, εάν εμφανιστούν 3 φορές σε μια ώρα, γίνονται οριστικοί. Εμφανίζεται το τελευταίο σφάλμα που παρουσιάστηκε και ακολουθείται από μετακυκλοφορία αέρα για 5 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση του συναγερμού πριν από το τέλος της μετακυκλοφορίας αέρα, εκτός εάν διακοπεί η τροφοδοσία του λέβητα.
E094	Κόκκινο	ανεπαρκής καύση	
E095	Κόκκινο	ανεπαρκής καύση	
E058	Κόκκινο	βλάβη τάσης οικιακού δικτύου	Πρόκειται για προσωρινά σφάλματα που περιορίζουν τον κύκλο έναυσης.
E065	Κόκκινο	συναγερμός τρέχοντος συντονισμού	
E086	Κόκκινο	συναγερμός έμφραξης καυσαερίων	
			Προσωρινό σφάλμα που επισημαίνεται κατά την μετακυκλοφορία αέρα. Η μετακυκλοφορία αέρα διατηρείται για 5 λεπτά με τη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα.